



UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA MAŠINE ALATKE I MAŠINSKU OBRADU
Niš, Beogradska 14, tel 018/352-166, lok 149, fax 018/352-780

Prema zahtevu "ELNI PROM" D.O.O. NIŠ za ispitivanje i utvrđivanje tehničkih svojstava trolnog utikača sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem od 10.01.2000 god., izvršen je pregled i ispitivanje opreme:

NARUČILAC ISPITIVANJA: "ELNI PROM" D.O.O. NIŠ
VRSTA OPREME: TROPOLNA UTIKAČ ZA NAZIVNE STRUJE 32 A I NAZIVNOG NAPONA 380 V SA NULTIM KONTAKTOM I ZAŠTITNIM UZEMLJENJEM
NAMENA OPREME: Tropolni utikač za industrijske, poljoprivredne i slične svrhe
TIP OPREME: Tropolni utikač sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem
BROJ ARTIKLA: 210
TIP: EPU-3253
GODINA PROIZVODNJE: 2000

Na osnovi izvršenih ispitivanja i sprovedene kontrole kvaliteta na trolnom utikaču sa nultim kontaktom i zaštitnim uzemljenjem ustanovljene su sledeće karakteristike:

Spoljašnji prečnik faznih i nultih kontaktnih čepova:	6 mm
Spoljašnji prečnik čepa kontakta uzemljenja:	8 mm
Prečnik otvora na čauri:	4,5 mm
Broj vijaka na čauri:	2
Položaj kontakta za uzemljenje:	6h
Nazivni napon:	220/380 ±10% V
Nazivna jačina struje:	32 A
Stepen zaštite od prašine i vlage:	IP 44

Pregledom i uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju i proverom usaglašenosti i tačnosti tehničkih podataka sa Jugoslovenskim standardima, izdaje se:

UVERENJE br. 059


KAO POTVRDA KVALITETA ZA TROPOLNI UTIKAČ ZA NAZIVNE STRUJE 32 A I NAZIVNOG NAPONA 380 V SA NULTIM KONTAKTOM I ZAŠTITNIM UZEMLJENJEM PO JUS N.E3.629

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- stručni izveštaj br. 612-07-161/056/1/00 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju;
- tehnička dokumentacija o proizvodu;
- sertifikat o kvalitetu korišćene plastične mase VALOX 3607U i
- sertifikat o kvalitetu korišćenog tvrdog mesinga CuZn59Pb3 45 (T).


Niš, 03.04.2000. god.

ISPITIVANJA IZVRŠIO:


dr Dragan Temeljovski, vanr.prof.



DEKAN MAŠINSKOG FAKULTETA:


dr Zoran Boričić, red.prof.