



UNIVERZITET U NIŠU  
 INSTITUT MAŠINSKOG FAKULTETA  
 LABORATORIJA ZA MAŠINE ALATKE I MAŠINSKU OBRADU  
 Niš, Beogradska 14, tel. 018/352-166, lok. 130, fax 018/352-780



Prema zahtevu "ELNI PROM" D.O.O. NIŠ za ispitivanje i utvrđivanje tehničkih svojstava rotacionog tastera - prekidača od 10.10.2001 god., izvršen je pregled i ispitivanje opreme:

NARUČILAC ISPITIVANJA:	"ELNI PROM" D.O.O. NIŠ
VRSTA OPREME:	ROTACIONI TASTER - PREKIDAČ
NAMENA OPREME:	Rotacioni taster - prekidač sa dva položaja "0 - 1"
TIP OPREME:	Rotacioni taster - prekidač
BROJ ARTIKLA:	404
GODINA PROIZVODNJE:	2001

Na osnovi izvršenih ispitivanja i sprovedene kontrole kvaliteta na rotacionom tasteru - prekidaču ustanovljene su sledeće karakteristike:

Osnovne dimenzije tastera - prekidača:	36,5x29,5x73,0 mm
Dimenzija rotacione tipke tastera - prekidača:	22 mm
Materijal plastičnih delova tastera - prekidača:	LEXAN 3412 R
Širina i debljina trakastog kontakta tastera - prekidača:	5,0x0,8 mm
Materijal trakastog kontakta tastera - prekidača:	CuZn37 (T)
Materijal kontaktne zakovice:	AgNi 90/10
Boja tipke tastera - prekidača:	crna
Boja pokazivača položaja tastera - prekidača:	bela
Broj mirnih kontakata tastera - prekidača:	1 ili 2
Broj radnih kontakata tastera - prekidača:	1 ili 2

Pregledom i uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju i proverom usaglašenosti i tačnosti tehničkih podataka sa Jugoslovenskim standardima, izdaje se:

**UVERENJE br. 612-15-124/01-07**


**KAO POTVRDA KVALITETA ZA ROTACIONI  
 TASTER - PREKIDAČ PO JUS N.K5.052**

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- stručni izveštaj br. 612-15-124-1/01-07 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju;
- tehnička dokumentacija o proizvodu;
- sertifikat o kvalitetu korišćenih plastičnih masa LEXAN 3412 R i
- sertifikat o kvalitetu korišćenog mesinga CuZn37 (T).


Niš, 11.10.2001. god.

ISPITIVANJA IZVRŠIO:

  
 dr Dragan Temeljovski, red.prof.



DEKAN MAŠINSKOG FAKULTETA:

  
 dr Zoran Bončić, red.prof.