



Prema zahtevu "ELNI PROM" D.O.O. NIŠ za ispitivanje i utvrđivanje tehničkih svojstava rotacionog tastera - preklopke od 10.10.2001 god., izvršen je pregled i ispitivanje opreme:

NARUČILAC ISPITIVANJA:	"ELNI PROM" D.O.O. NIŠ
VRSTA OPREME:	ROTACIONI TASTER - PREKLOPKA
NAMENA OPREME:	Rotacioni taster - preklopka sa tri položaja "1 - 0 - 2"
TIP OPREME:	Rotacioni taster - selektor
BROJ ARTIKLA:	405
GODINA PROIZVODNJE:	2001

Na osnovi izvršenih ispitivanja i sprovedene kontrole kvaliteta na rotacionom tasteru - preklopki ustanovljene su sledeće karakteristike:

Osnovne dimenzije tastera - preklopke:	36,5x29,5x73,0 mm
Dimenzija rotacione tipke tastera - preklopke:	22 mm
Materijal plastičnih delova tastera - preklopke:	LEXAN 3412 R
Širina i debljina trakastog kontakta:	5,0x0,8 mm
Materijal trakastog kontakta:	CuZn37 (T)
Materijal kontaktne zakovice:	AgNi 90/10
Boja tipke tastera - preklopke:	crna
Boja pokazivača položaja tastera - preklopke:	bela
Broj mirnih kontakata tastera - preklopke:	1 ili 2
Broj radnih kontakata tastera - preklopke:	1 ili 2

Pregledom i uvidom u dostavljenu tehničku dokumentaciju i proverom usaglašenosti i tačnosti tehničkih podataka sa Jugoslovenskim standardima, izdaje se:

UVERENJE br. 612-15-125/01-07


**KAO POTVRDA KVALITETA ZA ROTACIONI
TASTER - PREKLOPKA PO JUS N.K5.052**

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- stručni izveštaj br. 612-15-125-1/01-07 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju;
- tehnička dokumentacija o proizvodu;
- sertifikat o kvalitetu korišćenih plastičnih masa LEXAN 3412 R i
- sertifikat o kvalitetu korišćenog mesinga CuZn37 (T).


Niš, 11.10.2001. god.

ISPITIVANJA IZVRŠIO:


dr Dragan Temeljovski, red.prof.



DEKAN MAŠINSKOG FAKULTETA:


dr Zoran Borić, red.prof.